ARMATURA TRAVERSO TESTATA



ARMATURA TRAVERSO MEZZERIA









DETTAGLIO APPARECHIO APPOGGIO







RETE ELETTROSALDATA 1ø10/15/15

RETE ELETTROSALDATA 1ø10/15/15

SCHEMA TIPOLOGICO ARMATURA FERRI CORRENTI

NOTE MATERIALI

CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO
CALCESTRUZZO C 35/45
ACCIAIO ORDINARIO B450C
barre singole : diametri compresi tra 6 mm e 26 mm
reti elettrosaldate : diametri compresi tra 5 mm e 12 mm

ACCIAIO DA PRECOMPRESSO
barre : f ptk > 1000 N/mmq
fili : f ptk > 1570 N/mmq
trefoli : f ptk > 1860 N/mmq
trefoli a fili sagomati: f ptk > 1820 N/mmq
trecce: f ptk > 1900 N/mmq
TESATURA INIZIALE 1500 N/mmq

CEMENTO ARMATO GETTATO IN OPERA
PALI CALCESTRUZZO C 28/35
MURI ED IMPALCATO CALCESTRUZZO C 32/40
dimensione massima nominale inerti : 32 mm
classe di esposizione ambientale : TRAVI ED IMPALCATO XC3
MURI CONTROTERRA E FODERA XC4-XF3
PALI XC4
classe di consistenza : >S4
aggregati : non gelivi, D. max 20 mm

ACCIAIO B450C
barre singole : diametri compresi tra 6 mm e 26 mm
reti elettrosaldate : diametri compresi tra 5 mm e 12 mm

specifiche di costruzione e richiami normativi
lunghezza minima di ancoraggio : per ferri correnti = 50 ø
per rete elettrosaldata = 2 maglie

COPRIFERRO (in mm)
TRAVI+IMPALACATO C>30
MURI CONTROTERRA E FODERA C>50
PALI C>50



CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Politiche Ambientali

Progetto :
ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO
SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO

Fase di progetto :
PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto elaborato :
ARMATURA ATTRAVERSAMENTO

Scala: 1 : 20	Tavola: c12
Data: Dicembre 2016	Archivio: 14.10.02
Agg.to:	Nome file: c12.pdf

TIMBRI E FIRME

Progettista: Ing. Cosimo VINCI
Consulenza strutturale: Ing. Vito LOPRIENO
Strada del Portone, 24 10122 TORINO
telefax 011.850.00.494
cell. 339/19.23.551
e-mail: vinci.cosimo@alice.it
PEC: vinci.cosimo@legpec.eu

Responsabile del Procedimento: