CITTÀ di MONCALIERI

Area Territorio e Infrastrutture - Settore Gestione Infrastrutture

Tel. 011/6401.402- fax. 011/6401.334

Progetto Definitivo/Esecutivo:

INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)

via Asilo Dubiè e strada Vecchia del Moriondo, 6

ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI

TIMBRI E FIRME

Oggetto elaborato:

PROGETTO - INDIVIDUAZIONE INTERVENTI OPERE EDILI

PIANO TERRENO

PRIMARIA G. PASCOLI

Scala:	Tavola:
1:500 1:100	TAV. 03
Data:	**Aggiornamenti:**
Giugno 2017	-

Timbro della ripartizione

Gruppo di Progettazione:	Il Responsabile del Procedimento:
ing. Domenico USAI	ing. Giorgia CANTATORE
arch. Antonella Zotti	Visto: Il Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture dott. Roberto BIANCATO

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

NOTE SPECIFICHE

La presente tavola grafica è riferita esclusivamente alle indicazioni simboliche di apparecchi, componenti e/o passaggi di impianti tecnologici.
La compatibilità dei lavori dovrà essere verificata in sede di realizzazione:
- con le soluzioni architettoniche finali
- con i percorsi definitivi degli altri impianti
- con le disposizioni impartite dalla D.L.

Le realizzazione dell'impianto di allarme incendio, dovrà fare riferimento alle normative CEI ed UNI esistenti in materia, in particolar modo secondo le specifiche tecniche contenute nella CEI 64-52, alla UNI 9795, UNI 11224, UNI EN 54/1÷12, indicante nel dettaglio le caratteristiche minime su apparecchi/componi/cavi ecc.
Ogni elemento di impianto deve essere corredato della sua specifica certificazione/etichetta come prescritto D.Lgs. n.493 del 14/04/1996 e smi (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza).
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte, nonchè rispettare quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, della posa di maniglioni e porte e delle compartimentazioni eseguite, realizzati nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia, utilizzando i modelli pin VV.F. proposti.
Di tutti i materiali, si dovranno soddisfare aspettative di carattere estetico e tecnico: le prime soggettive, mentre le seconde correlabili a parametri di valutazione tecnica. Entrambe le scelte saranno comunque effettuate dalla D.L.. Quindi prima di qualsiasi ordine e/o fornitura da parte della ditta appaltatrice, si dovrà sottoporre una campionatura correlata di certificazione dalla ditta fornitrice dei materiali alla D.L.; ed essa ne determinerà l'approvazione o meno.

INTERVENTO N.1: SCUOLA - - Locale 24-PT Refettorio: rimozione infisso esterno, demolizione della parete esterna per l'adeguamento della larghezza dell'uscita di emergenza esistente, riquadratura spallette, posa della soglia ed installazione del nuovo infisso (con le medesime caratteristiche di quelli esistenti) dotato di porta di emergenza completa di maniglione antipanico;

INTERVENTO N.2: SCUOLA Locale 10-PT Biblioteca: rimozione porta interna e installazione di nuova porta tagliafuoco EI60 dotata di congegno di autochiusura;
compartimentazione delle pareti interne mediante la posa di controfodera EI60 realizzata con lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali; stuccatura, carteggiatura e successiva tinteggiatura;

INTERVENTO N.3: SCUOLA - Locale 17-PT Ripostiglio: rimozione porta interna e installazione di nuova porta tagliafuoco EI60 dotata di congegno di autochiusura;
compartimentazione delle pareti interne mediante la posa di controfodera EI60 realizzata con lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali; stuccatura, carteggiatura e successiva tinteggiatura;

LEGENDA

	PULSANTE SGANCIO ELETTRICO GENERALE
	QUADRO ELETTRICO
AI	CENTRALE ALLARME ANTINCENDIO Notifier AM2000
	SENSORE RILEVAZIONE FUMI ALLARME INCENDIO INDIRIZZATO
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO INDIRIZZATO
POA	PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO
M	FERMO ELETTROMAGNETICO CON PULSANTE DI SBLOCCO
A	PORTA DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO Omologato CE
	ESTINTORE
REI xxx	PORTA CON CARATTERISTICHE REI
REI xxx	MURATURA CON CARATTERISTICHE REI
	CARTELLI DI SEGNALAZIONE DEI PERCORSI E DELLE PORTE DA UTILIZZARE NELLE VIE DI ESODO

INTERVENTO N.1 - Locale 24-PT Refettorio



INTERVENTO N.2 - Locale 10-PT Biblioteca



INTERVENTO N.3 - Locale 17-PT Ripostiglio



INTERVENTO N.4 - Locale 27-PT Deposito



INTERVENTO N.5 - ex Alloggio Custode



INTERVENTO N.4: SCUOLA - Locale 27-PT Deposito: rimozione porta interna e installazione di nuova porta tagliafuoco EI60 dotata di congegno di autochiusura; compartimentazione delle pareti interne mediante la posa di controfodera EI60 realizzata con lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali; stuccatura, carteggiatura e successiva tinteggiatura; modifica del serramento esistente per la creazione dell'apertura di aerazione permanente 100x40 cm protetta da robusta griglia metallica a maglia fitta;

INTERVENTO N.5: Ex alloggio custode: compartimentazione delle pareti interne mediante la posa di controfodera EI120 realizzata con lastre costituite da una matrice di calcio silicato additivato con fibre naturali; stuccatura, carteggiatura e successiva tinteggiatura;